



# Comune di Chiomonte

Città metropolitana di Torino



## DISSERVIZI ALL'UTENZA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA COMUNALE

Nella notte fra il 14 (a partire dalle 11:30 circa) ed il 15 novembre (sino a mattina inoltrata 11:09) si sono verificati diversi e prolungati disservizi che hanno coinvolto l'intero paese (salvo la parte di competenza dell'Enel: ¼° del capoluogo e Le Ramats) e la frazione Frais.

Alle 3:30 del 15 novembre, preso atto del perdurare del disservizio, il Sindaco ha telefonato alla centrale di Rosone, dove è ubicata la sede del telecontrollo di tutte le centrali di Iren Energia SpA, e dove si sono effettuati diversi tentativi di richiusura dell'interruttore di partenza della linea aerea che alimenta la rete di Chiomonte (installato nell'area VDE - ex centrale AEM To) ottenendo alcuni periodi di alimentazione, ma dopo un certo tempo l'interruttore si riapriva "per guasto".

Nel mentre si è richiesto l'intervento dei tecnici reperibili di Iren Energia (alcuni residenti in valle) che, insieme all'impresa incaricata di gestire la rete comunale (Perron), hanno ritenuto che il guasto riguardasse il tratto di linea aerea alimentante la cabina Coustunet isolando quindi la medesima e rialimentando il resto dell'utenza. Per un periodo significativo il Comune è stato pertanto alimentato, salvo l'utenza della cabina Coustunet.

Nel frattempo, dopo aver richiesto l'intervento del gruppo elettrogeno e del mezzo di ricerca guasti di Iren Reti SpA, l'interruttore è nuovamente scattato: quindi o c'erano due guasti (di cui uno sulla linea Coustunet) oppure ce n'era solo uno su un altro tratto di rete.

Alle 10 è arrivato sul posto il gruppo elettrogeno (partito da Torino dopo tutti gli adempimenti amministrativi del caso) alimentando l'utenza della cabina Coustunet.

Dopo ulteriori ispezioni, prove e confronti fra i tecnici Iren Reti - Iren Energia/ditta Perron (operanti tutti e tre i diversi soggetti sullo stesso territorio) si è preso atto che la linea aerea a 6,3 kV Chiomonte - Frais (particolarmente vulnerabile in occasione di intemperie e che ora fa da riserva a quella in cavo posato successivamente per migliorare l'affidabilità del collegamento) anziché fuori servizio da tempo, come si riteneva erroneamente da parte Iren Energia/Perron, era stata invece alimentata recentemente da Iren Reti dalla cabina del Frais prendendo alimentazione fisica da scomparti a 6,3 KV di proprietà di Iren Reti. In sostanza il guasto (provocato probabilmente dalle intemperie) era sulla linea Chiomonte - Frais isolando la quale è stato infine possibile rialimentare tutte le utenze del Comune.

**Questa Amministrazione si scusa con l'utenza che ha subito significativi disagi a causa della mancanza prolungata di corrente. Nel contempo si stanno predisponendo alcune ulteriori informazioni e considerazioni da porre all'attenzione dei cittadini che desiderassero approfondire l'argomento.**